



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 967 от «12» декабря 2025 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория общества с ограниченной ответственностью «Ингениур», 354200, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г. Сочи, р-н Лазаревский, ул. Родниковая, д. 23, помещ. 47, телефон: +7 (950) 450-80-80

(Наименование, юридический адрес, телефон)

зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 Вольт.

(до, свыше)

Перечень заявленных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока).
3. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
4. Измерение сопротивления изоляции.
5. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»).
6. Измерение удельного сопротивления грунта.
7. Испытание устройств защитного отключения.

- 8. Испытание автоматических выключателей.
- 9. Испытание силовых кабельных линий до 1000 В.

Свидетельство выдано на основании акта обследования
электроработы № 967/24 от «12» декабря 2025 г.

Срок действия Свидетельства установлен до «12» декабря 2028 г.

И.о. руководителя



В.А. Коноваленко